СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.АЮ64.Н06398

Срок действия с 19.10.2012 **по** 18.10.2013

№ 0981445

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64.ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ" АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26, E-mail info@certif.ru.

ПРОДУКЦИЯ Система полибутеновых трубопроводов "Флексален" ("FLEXALEN") диаметром от 16 до 225 мм в бухтах и штангах, соединительные элементы и аксессуары к ним.
Серийный выпуск . Поставка по контракту № 528/70446861/42601 от 26.01.2004 г.

код ОК 005 (ОКП): 22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52134-2003

код ТН ВЭД России: 3917 39 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Thermaflex Isolatie b.v.".
Адрес: Veerweg 1, P.O. Box 531 NL-5140 AM Waalwijk, Holland, Нидерланды.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Термафлекс Изоляция +".
ОКПО: 70446861, ИНН: 5050046539. Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.10. Телефон (495) 981-11-50, факс (495) 981-11-50.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 922/ГС от 18.10.2012г. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 от 17.10.2011, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а;
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.013.Е.016621.10.11 от 20.10.2011 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве (Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.

Орган по сертификации продукции и услуг "Электросерт" АНО для сертификатов РОСС RU.0001.10АЮ64 "Полисерт"

М.П.

Руководитель органа _____ А.И. Мальцев
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.Р. Эмирджанов
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.MX03.H01822

Срок действия с 21.11.2012 по 21.11.2015

№ 0864912

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"
РОСС RU.0001.11МХ03 от 09 июля 2009 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ СИСТЕМА ПОЛИБУТЕНОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ "ФЛЕКСАЛЕН"

("FLEXALEN") в бухтах и штангах: Флексален 600, Флексален 600 с греющим кабелем, Флексален 1000, Флексален 1000+ с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена или пенополиуретана в полиэтиленовом кожухе, соединительные элементы и аксессуары к ним

код ОК 005 (ОКП): 22 4800

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54468-2011,

ТУ 2248-001-70446861-2010

код ТН ВЭД России: 3917 39 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Thermaflex Isolatie B.V.

Veerweg 1, 5145 NS Waalwijk, The Netherlands;
тел. +31.416.744 000, факс +31.416.652 100

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Thermaflex Isolatie B.V.

Veerweg 1, 5145 NS Waalwijk, The Netherlands;
тел. +31.416.744 000, факс +31.416.652 100

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1299-МХ07-12 от 16.11.2012 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21МХ07 от 23 июля 2009 г.
Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.013.E.016621.10.11 от 20.10.2011, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № NL 10000928 от 11.06.2010, выданный BUREAU VERITAS на систему менеджмента качества Thermaflex Isolatie B.V. согласно ISO 9001:2008.
Номинальное давление – 1,0 МПа.
Цвет полибутеновых напорных труб – серый, красный. Цвет полиэтиленового кожуха – черный.
Сертификация проведена по схеме 3

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.С.Кляцкин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.Н.Афонин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.013.E.016621.10.11 от 20.10.2011 г.

Продукция:
Полибутеновые трубопроводы "Флексален" в бухтах и штангах: Флексален 600, Флексален 600 с греющим кабелем, Флексален 1000, Флексален 1000+, Флексален с теплоизоляцией из вспененного полиэтилена и пенополиуретана в полиэтиленовом кожухе, соединительные элементы и аксессуары к ним. Изготовлена в соответствии с документами: Декларация о соответствии, Сертификат ISO 9001:2000. Изготовитель (производитель): "Thermaflex Isolatie b.v.", Veerweg 1, 5145 Waalwijk Netherlands (Нидерланды). Получатель: ООО "Термафлекс Изоляция+", 141100, г. Щёлково М.О. , Пролетарский пр-кт,д. 10 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для устройства систем холодного и горячего водоснабжения, отопления в жилищном, гражданском и промышленном строительстве

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №65754/03 от 29.09.2009 г.
Протокол испытаний № 757 от 26.09.2011 г. ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" ИЦ промышленной продукции "РОСТЕСТ- МОСКВА"(аттестат аккредитации № № ГСЭН.RU.ЦОА.390.)
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.03.493.П.066792.10.09 от 01.10.2009 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глиненко В.М.

(Ф. И. О./подпись)

Филатов Н.Н.
Для свидетельства о государственной регистрации

М.П.

№0115508

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».

Министерство регионального развития Российской Федерации
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский центр "Строительство"
(ОАО "НИЦ "Строительство")
Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций
имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
109428, Москва, 2-я Институтская ул. 6, тел.: (499) 170-1548; факс: (499) 171-2250
E-mail: inf@cstroy.ru, Интернет: www.cstroy.ru

№ 24-76 от «16»июля 2012г.

Заместителю Генерального Директора
ООО «Термафлекс Изоляция+»
г-ну Бондареву Д.А.

В Центре исследований сейсмостойкости сооружений по договору № 727/24-27-12/ск от 08.06.12 были проведены динамические испытания системы гибких предварительно теплоизолированных труб FLEXALEN с напорными трубами из полибутена в тепловой изоляции из физически вспененного (газонаполненного) полиэтилена на виброплатформе с целью оценки возможности их использования в районах РФ с сейсмичностью 7÷9 баллов.

Для испытаний были использованы образцы труб FLEXALEN, соединенных посредством компрессионных и сварных соединений.

Указанные трубопроводы могут быть рекомендованы для применения в районах с сейсмичностью 7÷9 баллов. Подробно результаты испытаний приведены в Техническом отчете ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Приложение: Отчет о проведенных испытаниях.

Руководитель Центра
исследований сейсмостойкости сооружений, канд. техн. наук В.И.Смирнов

Открытое акционерное общество ОГРН 1095042005255 "Научно-исследовательский центр "Строительство" * Москва * Для Документов

Исполнитель: А.В. Грановский
Тел./факс (499) 174-77-87