ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.06.148.П.082533.10.07** от **25.10.2007**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Баки мембранные расширительные и водоподогреватели емкостные стальные эмалированные для систем отопления и водоснабжения

изготовленная в соответствии

сертификат системы качества, декларация безопасности

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

МУ 2.1.4.783-99 Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения", ГН 2.3.3.972-00 "Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"

Организация-изготовитель

фирма "REFLEX WINKELMANN GMBH+CO. KG" Германия
Gersteinstrabe 19, D-59227 Ahlen

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

фирма "REFLEX WINKELMANN GMBH+CO. KG" Германия
Gersteinstrabe 19, D-59227 Ahlen

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытания ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 2872 от 06.09.2007г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 82821-06 от 23.10.2007г.

Взамен санэпидзаключения № 77.01.06.490.П.070943.09.07 от 17.09.2007

№1469964

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Фенол	0,05 мг/л

Область применения:
для систем отопления и водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
наименование продукции, страна, фирма производитель, назначение, основные свойства, правила пользования на русском языке

Заключение действительно до
23.10.2012 года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись

ФИЛАТОВ Н.Н.

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.AB01.B.00224 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0614764 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Фирма «Reflex Winkelmann GmbH». Адрес: Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen, Германия. Телефон +49 23827069533, факс +49 23827069558.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Фирма «Reflex Winkelmann GmbH». Адрес: Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen, Германия. Телефон +49 23827069533, факс +49 23827069558.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) продукции "НОВОТЕСТ" ООО "Независимая экспертная компания "НОВОТЕСТ". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ "Омега Плаза", тел./факс +7 (495) 989-29-25, URL: http://www.novotest.ru. ОГРН: 1027739044112. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10AB01 выдан 15.07.2011г. Росстандартом РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex, модели и комплектующие см. приложение (бланки №№ 0148492-0148495). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 36 1500

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8479 89 970 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753). ГОСТ 14249-89 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность", ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ Р 52630-2006 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" (Р.р. 4, 6, п. 10.1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 37.2011-17 от 21.12.2011 г. Испытательная лаборатория ООО "АС РЕСУРС", рег. № РОСС RU.0001.21AB63 от 18.04.2011,105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, этаж 1, пом. 1, комн. 1а

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.12.2011 по 28.11.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.С. Эпштейн

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) С.А. Уткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB01.B.00224

(обязательная сертификация)

ТР 0148492
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex.	Техническая документация изготовителя
	Модели: reflex N, вместимость 8, 12, 18, 25, 35 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа; вместимость 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа; reflex NG, вместимость 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80, 100, 140 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа; reflex F, вместимость 8, 12, 15, 18, 24 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа; reflex S , вместимость 2, 8, 12, 18, 25, 33, 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 400, 500, 600 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; reflex EN, вместимость 8, 12, 18, 25, 35, 50, 80 литров, максимальное рабочее давление 0,3 МПа; reflex G, вместимость 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000мм), 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,6 МПа; reflex MG, вместимость 200, 300, 400, 500 литров, максимальное рабочее давление 0,6 МПа; reflex RG, вместимость 200, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа; reflex RF, вместимость 200, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа.	Лист 1 из 4

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — А.С. Эпштейн
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — С.А. Уткин
подпись, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB01.B.00224

(обязательная сертификация)

ТР 0148493
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex.	Техническая документация изготовителя
	Модели: reflex GG, вместимость 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 литров; reflex GF, вместимость 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10000 литров; reflex VG, вместимость 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000 мм), 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров; reflex VF, вместимость 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000 мм), 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров; refix DD, вместимость 8, 12, 18, 25, 33 литров, максимальное рабочее давление 1,0-2,5 МПа; refix DT5, вместимость 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000мм), 1500, 2000, 3000 литров, максимальное рабочее давление 1,0-1,6 МПа, более 1,6 МПа по требованию заказчика; refix DE, вместимость 2, 8, 12, 18, 25, 33, 60, 80, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000 мм), 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 1,0 - 2,5 МПа, более 2,5 МПа по требованию заказчика; refix DE Junior, вместимость 25, 50, 80, 100, 140, 200, 300, 400, 500, 600 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; refix HW, вместимость 25, 50, 80, 100 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа.	Лист 2 из 4

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — А.С. Эпштейн

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — С.А. Уткин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB01.B.00224

(обязательная сертификация)

ТР 0148494
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex.	Техническая документация изготовителя
	Модели: reflex "V Vorschaltgefaess", вместимость 6, 12, 20, 40, 60, 200, 300, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа, более 1,0 МПа по требованию заказчика; reflex "EB Entschlammungsgefaess", вместимость 30, 60, 80, 100, 180, 300, 400, 750 литров, максимальное рабочее давление 0,6-1,0 МПа; reflex "LA Luftabscheider", вместимость 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; reflex "T Entspannungstopf", вместимость 170, 270, 380, 480, 550 литров, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; reflex "Wasserschlagdaempfer", максимальное рабочее давление до 1,0 МПа. Комплектующие: Крепеж настенный для баков мембранных расширительных, тип Wandhalterung 8-25l; Консоль для монтажа баков мембранных расширительных, тип Konsole 8-25l; Быстроразъемное соединение, типы: SU R ¾ x ¾; SU R 1x1, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Аппараты деаэрации, типы: reflex "servitec" (в комплекте), модели: 35, 60, 60/gl, 75, 95, до 1,0 МПа; reflex "servitec magcontrol" (в комплекте), модели: 15, 75, 75/gl, 95, 95/gl, 120, 120/gl, максимальное рабочее давление до 1,0 МПа; reflex "servitec levelcontrol" (в комплекте), модели: 75, 75/gl, 95, 95/gl, 120, 120/gl, максимальное рабочее давление до 1,0 МПа.	Лист 3 из 4

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — А.С. Эпштейн
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — С.А. Уткин
подпись, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AB01.B.00224

(обязательная сертификация)

ТР 0148495
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) / код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
36 1500 8479 89 970 0	Баки расширительные мембранные для систем отопления и водоснабжения торговой марки Reflex.	Техническая документация изготовител
	Комплектующие: Арматура для подключения баков мембранных расширительных, тип AG 1; AG1¼ ; AG 1½, максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Арматура для подключения баков мембранных расширительных, типы: Anschlussset G1, Anschlussset 1¼, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Арматура для подключения баков мембранных расширительных, тип flowjet ¾, максимальное рабочее давление 1,6 МПа; Арматурная группа, тип fillset, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Арматурная группа, тип fillset compact, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Арматура для поддержания давления, тип MV Magnetventil mit Kugelhahn, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Устройство для поддержания давления, типы: fillcontrol, magcontrol , control P, максимальное рабочее давление 1,0 МПа; Сигнализатор разрыва мембраны для баков мембранных расширительных, тип MBM II; Устройство для умягчения воды, тип fillsoft; Цифровой счетчик воды, тип fillmeter; Теплоизоляция, тип VW для основных ёмкостей VG, GG вместимость 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 (диаметр 740 мм), 1000 (диаметр 1000 мм), 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 литров.	Лист 4 из 4

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — А.С. Эпштейн
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — С.А. Уткин
подпись, инициалы, фамилия