ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77 . 01 . 16 . 495 . П . 007480 . 02 . 09** от **11 . 02 . 2009**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Арматура трубопроводная из полимерных материалов т.м. "RAUTITAN PX": гильзы, фитинги

изготовленная в соответствии
Декларация соответствия.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы", ГН 2.3.2.972-00

Организация-изготовитель
"РЕХАУ АГ+Ко"/"REHAU AG+Co" **Германия**
Адрес: Rheniumhaus, Otto-Hahn-Str. 2, D-95104, Rehau, Deutschland

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"РЕХАУ АГ+Ко"/"REHAU AG+Co" **Германия**
Адрес: Rheniumhaus, Otto-Hahn-Str. 2, D-95104, Rehau, Deutschland

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 492-0194 от 10 февраля 2009 г. "ИЦ Сергиево- Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ"", аттестат аккредитацииГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Экспертное заключение № 06622 от 10 февраля 2009 г.ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве".

№2370290

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2008 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Запах, баллы	**1**
Формальдегид мг/дм3	**0, 1**
Ацетальдегид мг/дм3	**0, 2**
Этилацетат мг/дм3	**0, 1**
Гексан мг/дм3	**0, 1**
Гептан мг/дм3	**0, 1**
Ацетон мг/дм3	**0, 1**
Метиловый спирт мг/дм3	**0, 2**
Пропиловый спирт мг/дм3	**0, 1**
Изопропиловый спирт мг/дм3	**0, 1**
Бутиловый спирт мг/дм3	**0, 5**
Изобутиловый спирт мг/дм3	**0, 5**

Область применения:

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, состав, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до **11.02.2014**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) **Филатов Н.Н.**

Подпись

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.АГ92.Н02095

Срок действия с 10.08.2012 **по** 09.08.2015

№ 1112087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ92.Орган по сертификации продукции ООО "КапиталСтрой". 115093, г. Москва, Партийный переулок д. 1, корп. 58, стр. 1, оф. 313, тел. (499) 3915007, факс (499) 3915007, E-mail Kapitalstroy-sert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Полимерные фитинги и гильзы для соединения труб т.м. «Рехау».
Серийный выпуск по контракту № 144/03 от 29.07.2003 г.

код ОК 005 (ОКП):
22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52134-2003

код ТН ВЭД России:
3917 40 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "REHAU AG + Co".
Адрес: Schmidstrasse 23 94234 Viechtach DEUTSCHLAND, Германия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Рехау».
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.15, Россия.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 3259-2-КС1-Р от 09.08.2012 г. Испытательная лаборатория ООО "Ремсервис", рег. № РОСС RU.0001.21АВ80 от 21.10.2011, адрес: 109542, г.Москва, Рязанский просп., 86/1, стр. 3, ком. 6а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.А. Ащеулов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.А. Дмитриев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2012 г.