РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ES.ПБ25.В.01487 (номер сертификата соответствия) ТР 0642095 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Вентиляторы осевые дымоудаления:
THGT 400 ÷ THGT 1250;
CHGT 400 ÷ CHGT 1250.
Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 48 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53302 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8414

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1684-С/ТР от 25.12.2012 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИП14 от 25.08.2010г.;
Акт о результатах анализа состояния производства № 1289-АП от 30.10.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.01.2013 **по** 13.01.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Подтверждение соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ25 Сергиев Посад

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СПЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Ю. ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ25.В.01488 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0642096 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Вентиляторы осевые струйные дымоудаления:
TJHT 315 ÷ TJHT 630;
TJHU 315 ÷ TJHU 630.
Предел огнестойкости составляет:
не менее 2,0 часа при температуре 400°С. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 48 6150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводились сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53302 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8414

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 1685-С/ТР от 25.12.2012 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИЦ114 от 25.08.2010г.;
Акт о результатах анализа состояния производства № 1289-АП от 30.10.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.01.2013 по 13.01.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ю.Н. Гришин

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Г.В. Чернецов

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СПЕЦЗАКАЗ № 05-05-09/003 ФМС РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 648-6068, 628-7617, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ25.В.01489 (номер сертификата соответствия) **ТР** 0642097 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Вентиляторы крышные дымоудаления. Номенклатура согласно Приложения №1 (бланк № 0057667). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 48 6170

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8414

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53302 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на прочность".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1686-С/ТР от 25.12.2012 г., № 1687-С/ТР от 26.12.2012 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010г.;
Акт о результатах анализа состояния производства № 1289-АП от 30.10.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.01.2013 по 13.01.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Г.В. Чернецов

М.П.

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СВИДЕТЕЛЬСТВО № 05.05.09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7817, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ25.В.01489

(обязательная сертификация)

ТР 0057667
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6170 8414	Вентиляторы крышные дымоудаления: CTHB 225 ÷ CTHB 400; CTHT 225 ÷ CTHT 710; CTVB 225 ÷ CTVB 400; CTVT 225 ÷ CTVT 710; HGHT-V 800 ÷ HGHT-V 1250; HGHT-H 800 ÷ HGHT-H 1250. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°C.	Техническая документация изготовителя
48 6170 8414	Вентиляторы крышные дымоудаления: CTVT 631 ÷ CTVT 902. CTVT 631 INS ÷ CTVT 902 INS. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°C; не менее 2,0 часа при температуре 600°C.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

Подтверждение соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" Для сертификатов М.П. ТР ТРПБ.RU.ПБ25 * Сергиев Посад *

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 648 0068, 608 7617, г. МОСКВА, 2008 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-ES.ПБ25.В.01490 **ТР** 0642098
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "S&P SISTEMAS DE VENTILACION, S.L.U.". Адрес: C/Llevant, 4-Pol. Ind. Llevant, 08150 Parets del Valles, Barcelona, Spain. Телефон +34 93 571 93 00, факс +34 93 571 93 11.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы радиальные дымоудаления. Номенклатура согласно Приложения №1 (бланки № 0057668, № 0057669). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 6130

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8414

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53302 "Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы сертификационных испытаний № 1688-С/ТР от 26.12.2012 г., № 1689-С/ТР от 26.12.2012 г., № 1690-С/ТР от 26.12.2012 г., № 1691-С/ТР от 27.12.2012 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010г., Акт о результатах анализа состояния производства № 1289-АП от 30.10.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.01.2013 по 13.01.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 645 6068, 608 7817, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ25.В.01490

(обязательная сертификация)

ТР 0057668
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: CHMT 225 ÷ CHMT 500; CRMT 225 ÷ CRMT 500; CHMTC 225 ÷ CHMTC 500; CRMTC 225 ÷ CRMTC 500; CXRT 315 ÷ CXRT 710. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: CHAT 400 ÷ CHAT 800; CHXT 315 ÷ CHXT 400; CHVB 315 ÷ CHVB 400; CHVT 315 ÷ CHVT 400. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: CVST 9/4 ÷ CVST 30/14; CVHT 9/9 ÷ CVHT 30/28; KCTR 250 ÷ KCTR 500. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: ILHT 035 ÷ ILHT 190. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: BSP 315 ÷ BSP 1400. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные дымоудаления: CRRT 281 ÷ CRRT 1402; CRRT-L 281 ÷ CRRT-L 1402; CRRT-TR 281 ÷ CRRT-TR 1402; CRRT-L 281 TR ÷ CRRT-L 1402 TR. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С; не менее 2,0 часа при температуре 600°С.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

Подтверждение соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" Для сертификатов М.П. ТРПБ.RU.ПБ25 * Сергиев Посад *

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617, г. МОСКВА, 2008 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-ES.ПБ25.В.01490

(обязательная сертификация)

ТР 0057669
(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 6130 8414	Вентиляторы радиальные струйные дымоудаления: IFHT 50 ÷ IFHT 100. Предел огнестойкости составляет: не менее 2,0 часа при температуре 400°С.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ Ю.Н. Гришин
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ Г.В. Чернецов
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ Б, ТЕЛ. (495) 648 6068, 668 7617, г. МОСКВА, 2008 г.